



Comme décrit dans le rapport de classement 2006-CVB-R0270, dont le commanditaire est:

Actis
Avenue de Catalogne
11300 LIMOUX
France,

Le classement réaction au feu effectué conformément à l'article 8.2 de EN 13501-1 de

TRISO PROTEC, est

B-s1, d0

Cette classification est effectuée sur la base de résultats d'essais selon les normes:

- NF EN 11925-2 : 2002
- NF EN 13823 : 2002

Description de produit:

Le produit se compose de plusieurs couches de:

- film métallisé armé
- ouate de polyester
- feuille PVC métallisée 2 faces
- mousse de polyéthylène

L'épaisseur total du produit est environ 30 mm.

Domaine d'application:

comme un produit d'isolation thermique, à utiliser verticalement (devant un mur) ou horizontalement (sous une toiture ou plafond), derrière des carreaux de plâtre d'un épaisseur de 10 mm minimum.

Pour les détails complets concernant le produit et le domaine d'application, vous êtes priés de consulter le rapport de classification original.